



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LIPNIE**

Znak sprawy: NHS.9020.3.1.1.01.8.2025
L.dz. 4858.....

Lipno, dnia 21.11.2025.
Egz. nr 1.

**Adresaci
-wg rozdzielnika-**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że 20 listopada 2025 r. wpłynęło sprawozdanie z badań wody ciepłej pobranej 07 listopada 2025 r. na obecność *Legionella sp.* z sieci wewnętrznej budynku **Szpitala Lipno Sp. z o. o., Lipno, ul. Nieszawska 6.**

Na podstawie niżej wymienionych sprawozdań z badań przeprowadzonych przez Laboratorium Badawcze ANCHEM Piotr Bańkiewicz, ul. Korczaka 2, 87-300 Brodnica, stwierdzono:

- Sprawozdanie z badań nr 11949/2025, próbka nr W-9401-25 – węzeł piwnica, wypływ ze zbiornika ciepłej wody – liczba *Legionella sp.* w 100 ml wody – 4 jtk*, (temperatura wody 62,2 °C, stężenie chloru wolnego <0,05 mg/l);
- Sprawozdanie z badań nr 11948/2025, próbka nr W-9402-25 – węzeł piwnica, miejsce powrotu wody do podgrzewacza - liczba *Legionella sp.* w 100 ml wody – 40 jtk (temperatura wody 54,5 °C, stężenie chloru wolnego <0,05 mg/l);
- Sprawozdanie z badań nr 11947/2025, próbka nr W-9403-25 – kran nad umywalką, łazienka dla pacjentów, ZOL I – liczba *Legionella sp.* w 100 ml wody – 3 jtk, (temperatura wody 55,3 °C, stężenie chloru wolnego <0,05 mg/l);
- Sprawozdanie z badań nr 11946/2025, próbka nr W-9404-25 – słuchawka prysznicowa w kabinie, łazienka, sala nr 2, Oddział Wewnętrzny – liczba *Legionella sp.* w 100 ml wody – 0 jtk, (temperatura wody 60,1 °C, stężenie chloru wolnego <0,05 mg/l);
- Sprawozdanie z badań nr 11945/2025, próbka nr W-9405-25 – słuchawka prysznicowa przy kabinie, toaleta dla chłopców, Oddział Pediatryczny – liczba *Legionella sp.* w 100 ml wody – 0 jtk, (temperatura wody 57,6 °C, stężenie chloru wolnego <0,05 mg/l);
- Sprawozdanie z badań nr 11944/2025, próbka nr W-9406-25 – słuchawka prysznicowa przy wannie, łazienka pacjentów, Oddział Paliatywny – liczba *Legionella sp.* w 100 ml wody – 2 jtk, (temperatura wody 56,4 °C, stężenie chloru wolnego <0,05 mg/l).

*jtk – jednostki tworzące kolonie

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 lit. A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) liczba *Legionella sp.* w 100 ml ciepłej wody nie powinna być większa niż **100 jtk**.

Mając na uwadze § 3 w/w rozporządzenia woda ciepła w przedmiotowym obiekcie jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego i nie stwarza zagrożenia epidemicznego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że zgodnie z załącznikiem Nr 5 lit. B wyżej wymienionego rozporządzenia, w przedsiębiorstwach podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, badania wody ciepłej w kierunku *Legionella sp.* należy wykonywać z częstotliwością 2 razy w roku zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Dodatkowo zgodnie z decyzją PPIS w Lipnie Nr 45/2025 z dnia 14.04.2025 r. należy wykonać kolejne badanie w 1 stałym punkcie poboru, tj. węzeł piwnica, miejsce powrotu do podgrzewacza – po roku (lipiec 2026). Jednocześnie PPIS w Lipnie przypomina, że miejsca poboru wody nie powinny ulegać zmianie. Sprawozdania z badań należy przedłożyć PPIS w Lipnie niezwłocznie po otrzymaniu ich z laboratorium.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie
Anna Zebrowska

Wykonano w 2 egz.

Otrzymują:

1. Szpital Lipno Sp. z o.o. ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno - elektronicznie
2. Starosta Powiatu Lipnowskiego - elektronicznie
3. Burmistrz Miasta Lipno - elektronicznie
4. A/a x 2 (NHS, NEP) – egz. nr 1 i nr 2