



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie

NHŚ.5210.2.23.2026
Lipno, 20 marca 2026 r.

Pan
Paweł Banasik
Burmistrz Miasta Lipno
Plac Dekerta 8
87 – 600 Lipno

Dotyczy: OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA
PRZEZ LUDZI DLA MIASTA LIPNO ZA 2025 r.

Szanowny Panie Burmistrzu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie, zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) informuje, że na terenie Miasta Lipno zaopatrzeniem ludności w wodę w roku 2025 zajmowało się:

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Lipno, ul. K. Wyszyńskiego 47

Ponadto urządzeniami produkującymi wodę jako część działalności handlowej lub publicznej ujętymi w ewidencji są:

- Wodociąg lokalny Greenyard Frozen Poland Sp. z o. o. Lipno, ul. Wojska Polskiego,

- Wodociąg lokalny „DAWTONA” Sp. z o.o. Lipno, ul. Wojska Polskiego,

- Wodociąg lokalny P.P.H.U „AGROMLECZ” Sp. z o.o. Lipno, ul. 3-go Maja,

- Wodociąg lokalny „Konwektor” Lipno, ul. Wojska Polskiego (eksploatator

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Lipnie),

- Wodociąg lokalny „Oczyszczalnia” Lipno, ul. Wyszyńskiego (eksploatator

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Lipnie).

- Wodociąg lokalny Szpital Lipno Spółka z o. o. Lipno, ul. Nieszawska 6

Na terenie Miasta Lipno, liczba ludności wg Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30.06.2025r. wynosiła 13206 osób. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od PUK Lipno na dzień 31.12.2025 r. ok. 12723 osób korzystało z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Lipno. Ponadto Gmina Lipno poinformowała, że 27 nieruchomości w mieście Lipno przy ul. Promienna, Rolna i Tęczowa zaopatrywanych w wodę jest przez wodociąg publiczny Głódowo, gm. Lipno.

Zgodnie z pismem Burmistrza Miasta Lipno z dnia 11.12.2024 r., każda nieruchomość na terenie miasta Lipno jest zwodociągowana (brak informacji o indywidualnych ujęciach wody).

Roczna produkcja wody wodociągu publicznego Lipno wyniosła **696237 m³**, nieznacznie więcej niż w roku poprzednim (o ok. 26 tys. m³).

Roczna produkcja wody z wyżej wymienionych urządzeń produkujących wodę jako część działalności handlowej lub publicznej ogółem to **519267,25 m³**, w tym wodociąg lokalny



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lipnie
ul. Kościuszki 18/20 | 87-600 Lipno
+48 54 287 32 24
adres e-mail: sekretariat.psse.lipno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-60301-70250-TSRUD-18

Greenyard Frozen Poland Sp. z o. o. Lipno 202257,45 m³, wodociąg lokalny „DAWTONA” Sp. z o.o. Lipno 259584,35 m³; wodociąg lokalny P.P.H.U „AGROMLECZ” Lipno 4489,5 m³, wodociąg lokalny „Konwektor” Lipno – 17228 m³; wodociąg lokalny „Oczyszczalnia” Lipno 9088,5 m³; wodociąg lokalny Szpital Lipno 26619,45 m³ (ok. 52 tys. mniej niż w roku poprzednim).

W roku 2025 w wodociągu publicznym Lipno wykonano inwestycje związane z rozbudową i modernizacją sieci wodociągowej o ogólnej długości 1392 m w mieście Lipno ulice: Polna, Kaszubska, 3 Maja, Wojska Polskiego. Wykonano 16 nowych przyłączy obiektowych.

Nie występowało o uzyskanie opinii higienicznych, co jest niezgodne z § 24 i 25 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) .

Woda do spożycia czerpana jest ujęciami głębinowymi i uzdatniana na stacjach uzdatniania wody (napowietrzanie i filtracja na złożach filtracyjnych, dodatkowo w 3 SUW pracują lampy UV). W razie konieczności woda może być poddawana procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu.

Wodę odpowiadającą wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), na dzień 31.12.2025r. dostarczały wszystkie wodociągi.

-wodociąg publiczny Lipno:

Ogółem w ramach nadzoru sanitarnego pobrano 6 próbek (4 w zakresie monitoringu parametrów grupy A rozszerzonego o badanie enterokoków, żelaza i manganu; 1 monitoring grupy B i 1 woda nieodpuszczona) oraz 16 próbek w ramach kontroli wewnętrznej (13 próbek monitoring A rozszerzony o badanie enterokoków, żelaza i manganu, 2 monitoring grupy B, 1 próbka ze studni zgodnie z decyzją).

W żadnej z badanych próbek wody nie stwierdzono przekroczeń norm.

-wodociąg lokalny „AGROMLECZ” Lipno Sp. z o.o. Lipno, ul. 3-go Maja

Pobrano i przebadano ogółem 9 próbek wody (dotyczy 4 próbek pobranych w ramach nadzoru i 5 w ramach kontroli wewnętrznej). W 2 próbkach pobranych w ramach nadzoru stwierdzono przekroczenia mętności 1,4 – 1,5 NTU (zalecana norma 1,0 NTU) i w 1 ogólnej liczbę mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22 °C po 72 h – 230 jtk (norma zalecana do 100 jtk) wykluczając jednocześnie w badanych próbkach przekroczenia: *Escherichia coli* i enterokoków. Wydano 1 decyzję na poprawę jakości wody – Wodociąg lokalny „AgromlecZ” Lipno. Ustalono, że na czas przekroczeń zakład będzie zaopatrywany z awaryjnego zasilania – wodociągu publicznego Lipno (17 dni).

-wodociąg „Konwektor” Lipno, ul. Wojska Polskiego - ogółem pobrano i przebadano 6 próbek wody (dotyczy 2 próbek pobranych w ramach nadzoru i 4 w ramach kontroli wewnętrznej). W 2 próbkach pobranych w ramach nadzoru i kontroli wewnętrznej stwierdzono przekroczenia mętności 7,6 – 11 NTU (zalecana norma 1,0 NTU) oraz poziomu żelaza 241 µg/l (norma 200 µg/l) czas trwania od wykrycia 8 dni.

Wystosowano wystąpienia dot. konieczności podjęcia działań naprawczych i przedłożenia kontrolnych wyników badań w ustalonych punktach poboru. Stwierdzone przekroczenia normy z w/w wodociągu i czas trwania, nie stwarzały zagrożenia wystąpienia niekorzystnych skutków dla zdrowia użytkowników.

-wodociąg lokalny „Oczyszczalnia” Lipno, ul. Wyszyńskiego –ogółem pobrano i przebadano 6 próbek wody (dotyczy 2 próbek pobranych w ramach nadzoru i 4 w ramach kontroli wewnętrznej). W 1 próbce pobranej w ramach kontroli wewnętrznej stwierdzono przekroczenia mętności 2,0 NTU (zalecana norma 1,0 NTU) czas trwania od wykrycia 14 dni.

Wystosowano wystąpienia dot. konieczności podjęcia działań naprawczych i przedłożenia kontrolnych wyników badań w ustalonych punktach poboru. Stwierdzone przekroczenia

normy z w/w wodociągu i czas trwania, nie stwarzały zagrożenia wystąpienia niekorzystnych skutków dla zdrowia użytkowników.

-wodociąg lokalny Szpital Lipno Spółka z o. o. Lipno, ul. Nieszawska 6 - ogółem pobrano i przebadano 12 próbek wody (dotyczy 4 próbek pobranych w ramach nadzoru i 8 w ramach kontroli wewnętrznej). W 3 próbkach pobranych w ramach nadzoru stwierdzono przekroczenia mętności 1,8 – 2,4 NTU (zalecana norma 1,0 NTU) oraz poziomu żelaza 238 µg/l (norma 200 µg/l) i manganu 88 µg/l (norma 50 µg/l), czas trwania od wykrycia 10 dni.

Wystosowano wystąpienia dot. konieczności podjęcia działań naprawczych i przedłożenia kontrolnych wyników badań w ustalonych punktach poboru i zawiadomiono o wszczęciu z urzędu postępowania, w sprawie doprowadzenia jakości wody do obowiązujących norm. Z uwagi na podjęcie działań naprawczych i przedstawienie wyników badań, spełniających wymagania, w krótkim terminie zakończono postępowanie i umorzono je w całości. Stwierdzone przekroczenia normy z w/w wodociągu i czas trwania, nie stwarzały zagrożenia wystąpienia niekorzystnych skutków dla zdrowia użytkowników.

Z wodociągu lokalnego Greenyard Frozen Poland Sp. z o. o. Lipno, ul. Wojska Polskiego ogółem pobrano i przebadano 9 próbek wody (dotyczy 4 próbek pobranych w ramach nadzoru i 5 w ramach kontroli wewnętrznej), a z wodociągu lokalnego „DAWTONA” Sp. z o.o. Lipno, ul. Wojska Polskiego ogółem pobrano i przebadano 11 próbek wody (dotyczy 4 próbek pobranych w ramach nadzoru i 7 w ramach kontroli wewnętrznej). W próbkach wody pobranych z wyżej wymienionych 2 wodociągów w roku sprawozdawczym, w żadnej próbce nie stwierdzono odchyień od norm fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

PUK Lipno Spółka z o.o. w roku 2021 uzyskała pozytywną opinię higieniczną na zakupiony przyczepę/zbiornik do awaryjnego zaopatrzenia w wodę. Należy pamiętać o prawidłowym postępowaniu z tym zbiornikiem (zgodnie z posiadaną procedurą) i przeprowadzaniu badań kontrolnych w celu utrzymania go w gotowości do awaryjnego zaopatrzenia w wodę.

Dostawcy wody uzgodnili z PPIS w Lipnie harmonogramy badania wody z wyżej wymienionych wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2025.

Badania zostały wykonane (monitoring parametrów grupy A rozszerzony o badanie enterokoków, Fe i Mn, monitoring parametrów grupy B) w ilości próbek i terminach zgodnych z ustaleniami z PPIS w Lipnie.

Wyniki badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w roku 2026 (oryginały bądź czytelne wersje elektroniczne) należy przesyłać niezwłocznie tj. zgodnie z § 6 w/w rozporządzenia, po ich otrzymaniu z laboratorium, do PPIS w Lipnie celem uzyskania okresowej oceny wody do spożycia.

Uzyskane informacje dotyczące przekroczeń norm należy przekazywać niezwłocznie, celem ustalenia działań naprawczych i ewentualnych komunikatów dla ludności.

PPIS w Lipnie w roku 2025 nie otrzymał żadnego zgłoszenia o reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie Miasta Lipno.

Z wyrazami szacunku

Anna Żebrowska

Państwowy Powiatowy

Inspektora Sanitarnego w Lipnie

.....
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wyk. w 1 egz

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Lipno - E - doręczenia
2. A/A - egz. Nr 1

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
Lipno, ul. K. Wyszyńskiego 47- E - doręczenia
2. Greenyard Frozen Poland Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny
ul. Wojska Polskiego 12, 87-600 Lipno - E - doręczenia
3. „DAWTONA” Sp. z o.o. Lipno
Zakład Produkcyjny w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 12 - E - doręczenia
4. P.P.H.U. „AGROMLECZ” Sp. z o.o.
Lipno, ul. 3-go Maja 32 - E - doręczenia
5. Szpital Lipno Spółka z o.o
Ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno- E - doręczenia