



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie

NHŚ.5211.21.3.2026
Lipno, 25 września 2026 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Lipnie Sp. z o.o.
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 47
87 - 600 Lipno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że w dniu 25.09.2026r., otrzymał drogą poczty elektronicznej, sprawozdanie cząstkowe z badań nr L.9051.2.180.1.a.2026 z Działu Laboratoryjnego WSSE w Bydgoszczy. W w/w sprawozdaniu stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej (fizykochemicznej) w badanej próbce, wody pobranej w dniu 22.09.2026r. w ramach nadzoru sanitarnego, Wodociągu Lokalnego „Konwektor”, ul. Wojska Polskiego 6, 87-600 Lipno:

- woda odpuszczona – Biurowiec Konwektor, ul. Wojska Polskiego 6 – kran w WC na parterze: nr próbki 99/LI/26 – jon amonowy $0,63 \pm 0,06$ mg/l – norma 0,50 mg/l;

Wyżej wymieniona wartość parametru jest niezgodna z wymaganiami określonymi w załączniku Nr 1, Część C, Tabela 2, lp. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026r. poz. 748).

W związku z powyższym należy niezwłocznie ustalić przyczynę niezgodności z wartością parametryczną, podjąć działania naprawcze i wykonać kontrolne badania wody w w/w punkcie oraz na SUW w zakresie jonu amonowego. Wyniki badań należy przedstawić PPIS w Lipnie niezwłocznie po ich otrzymaniu z laboratorium badawczego w terminie do dnia 06.10.2026r. Należy pamiętać, że badania jakości wody do spożycia mogą wykonywać laboratoria, które zostały zgłoszone do ewidencji laboratoriów wykonujących badania wody prowadzonej przez GIS.

W przypadku utrzymywania się przekroczenia poziomu jonu amonowego należy przedstawić zakres i termin realizacji kolejnych działań naprawczych mających na celu przywrócenia prawidłowej jakości wody do spożycia oraz maksymalnego przekroczenia poziomu jonu amonowego.

W załączeniu komunikat nr 2 z dnia 25.09.2026r., zastępujący Komunikat nr 1 z dnia 23.09.2026r., który należy przekazać odbiorcom wody.

Dorota Kolanowska
Z upoważnienia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lipnie
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej

.....
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

1. Załącznik -komunikat nr 2/2026 z dnia 25.09.2026r.

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – e-doręczenie
2. a/a – egz. nr 1

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Lipno– e-doręczenie
2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy – e-doręczenie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie
ul. Kościuszki 18/20, 87-600 Lipno
+48 54 287 32 24
adres e-Doręczeń: AE:PL-60301-70250-TSRUD-18
F/PSSE-LI/N/15 z dnia 08.01.2026 r.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie

Lipno, 25 września 2026r.
NHŚ.5211.21.3.2026

KOMUNIKAT Nr 2/2026

w sprawie niezgodności parametrów fizykochemicznych wody z wartościami parametrycznymi

Dotyczy osób zaopatrywanych z Wodociągu Lokalnego „Konwektor”,
ul. Wojska Polskiego 6, 87-600 Lipno


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie, informuje, że wyniki badań laboratoryjnych próbki wody z wodociągu lokalnego „Konwektor”,
ul. Wojska Polskiego 6, 87-600 Lipno wykazały obecność w wodzie przekroczenia parametrów:

- manganu w ilości $203 \pm 14 \mu\text{g/l}$ przy dopuszczalnej wartości parametrycznej $50 \mu\text{g/l}$,
- jonu amonowego w ilości $0,63 \pm 0,06 \text{ mg/l}$ przy dopuszczalnej wartości parametrycznej $0,50 \text{ mg/l}$

Komunikat dotyczy wszystkich konsumentów, w tym osób z grup szczególnie wrażliwych.

WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

Niezgodność z wartością parametryczną manganu i jonu amonowego w wodzie może wpływać na powstawanie zabarwienia i mętności wody, niepożądany smak, może powodować brudzenie urządzeń sanitarnych i pranej bielizny, nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów - woda może być wykorzystywana do celów spożywczych.



Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Dorota Kolanowska
Z upoważnienia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lipnie
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej

.....
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym