Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Lipnie

NHŚ.5223.1.22.2026
Lipno, 19 października 2026 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. 11 Listopada
87 – 600 Lipno

Dotyczy: przekroczenia poziomu chloroformu

Państwowy Powiatowy Insektor Sanitarny w Lipnie Informuje, że w dniu 19.10.2026r. wpłynęło cząstkowe sprawozdanie z badań laboratoryjnych wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w dniu 13.10.2026r. z Krytej Pływalni w Lipnie,
Plac 11-go Listopada 13A
W przedmiotowych badaniach stwierdzono, przekroczenie poziomu chloroformu:

1. W wodzie wprowadzonej do niecki sportowej: 0,0450 mg/l – niepewność pomiaru 0,0035 mg/l (kod próbki 104/LI/2026)
2. W wodzie wprowadzonej do niecki rekreacyjnej: 0,0624 mg/l – niepewność pomiaru 0,0049 mg/l (kod próbki 105/LI/2026)
3. W wodzie z niecki sportowej – środek długiej ściany od strony okien: 0,0464 mg/l – niepewność pomiaru 0,0037 mg/l (kod próbki 106/LI/2026)
4. W wodzie z niecki rekreacyjnej – środek długiej ściany od strony okien: 0,0721 mg/l – niepewność pomiaru 0,0057 mg/l (kod próbki 107/LI/2026)

Zgodnie z załącznikiem nr 2 litera B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) maksymalna dopuszczalna wartość chloroformu w wodzie wprowadzonej do niecki i niecce basenowej to 0,03 mg/l.

PPIS w Lipnie mając na uwadze § 7 ust. 1 pkt 3 wyżej wymienionego rozporządzenia zobowiązuje zarządzającego pływalnią do przedłożenia informacji o podjętych działaniach naprawczych oraz planowanym terminie poboru próbek kontrolnych (w wyżej wymienionych punktach poboru) w celu doprowadzenia jakości wody na pływalni w zakresie chloroformu do obowiązujących norm sanitarnych.

Powyższe informacje należy przedłożyć niezwłocznie – nie później niż 7 dni od daty otrzymania ni niejszego pisma.

Jednocześnie informuje, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie przekroczeń norm jakościowych wody basenowej.

Anna Żebrowska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie
.....
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wyk. w 1 egz.
Otrzymują:
1. Adresat – egz. nr 1
2. A/a – egz. nr 2
Do wiadomości:
1. Burmistrz Miasta Lipno – e-doręczenie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lipnie
ul. Kościuszki 18/20, 87-600 Lipno
+48 54 287 32 24
adres e-mail: sekretariat.psse.lipno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-60301-70250-TSRUD-18