



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie

NHŚ.5211.21.1.2026
Lipno, 12 marca 2026r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
ul. Wyszyńskiego 47
87-600 Lipno

Dotyczy: przekroczenia poziomu manganu w wodzie z SUW Konwektor

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że w dniu 11.03.2025r. uzyskał drogą poczty elektronicznej Kartę Zgłaszania Próbek Wody Kwestionowanej z Sekcji Badań Fizykochemicznych Oddziału Laboratoryjnego PSSE we Włocławku o przekroczeniu normy fizykochemicznej w badanej próbce wody pobranej w dniu 10.03.2026r. w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu lokalnego „Konwektor”, ul. Wojska Polskiego 6a, 87-600 Lipno:

☐ SUW Konwektor Lipno, ul. Wojska Polskiego 6 – kran woda uzdatniona: próbka nr 19/LI/26 – mangan $114 \pm 8 \mu\text{g/l}$ – norma $50 \mu\text{g/l}$.

Jakość wody w SUW nie odpowiada wymaganiom określonym w załączniku Nr 1 lit. C, tab. 2, lp. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W związku z powyższym należy **wykonać kontrolne badanie wody w w/w punkcie w zakresie manganu**. Wyniki badań należy przedstawić PPIS w Lipnie niezwłocznie po ich otrzymaniu z laboratorium badawczego **w terminie do dnia 25.03.2026r.**

W przypadku utrzymywania się przekroczenia poziomu manganu należy przedstawić zakres i termin realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie prawidłowej jakości wody do spożycia (zgodnie z § 21 ust. 5 w/w rozporządzenia).

Anna Żebrowska
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Lipnie

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – e-doręczenie
2. A/a. – egz. nr 1

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Lipna- elektronicznie



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lipnie
ul. Kościuszki 18/20 | 87-600 Lipno
+48 54 287 32 24
adres e-mail: sekretariat.psse.lipno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-60301-70250-TSRUD-18