



NHŚ.5211.21.1.2026  
Lipno, 30 marca 2026r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  
w Lipnie Sp. z o.o.  
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 47  
87 - 600 Lipno

### OCENA OKRESOWA przydatności wody do spożycia przez ludzi

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r., poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w oparciu o nw. analizy wody:

- próbka nr 19/LI/26, data pobrania 10.03.2026r. – miejsce pobrania próbki – SUW Konwektor Lipno, ul. Wojska Polskiego 6 – kran woda uzdatniona - zakres badań: parametry grupy A rozszerzone o Enterokoki, mangan i żelazo;
- próbka nr 20/LI/26, data pobrania 10.03.2026r. – miejsce pobrania próbki – Biurowiec Konwektor Lipno, ul. Wojska Polskiego 6 – kran w WC na parterze - zakres badań: parametry grupy A rozszerzone o Enterokoki, mangan i żelazo;
- próbka nr 24/26/34/Wo, data pobrania 24.03.2026r. – miejsce pobrania próbki – SUW Konwektor Lipno, ul. Wojska Polskiego 6 – kran woda uzdatniona - zakres badań: mangan;

W dniu 10.03.2026r. pobrano do badań laboratoryjnych w ramach nadzoru sanitarnego 2 próbki wody zgodnie z harmonogramem na rok 2026. Sprawozdania z badań wykazały w 1 punkcie – SUW Konwektor Lipno, ul. Wojska Polskiego 6 przekroczenie wartości manganu. Badania kontrolne wykonane w ramach kontroli wewnętrznej, po przeprowadzonych działaniach naprawczych wykazały poprawę jakości w zakresie manganu.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda z Wodociągu lokalnego „KONWEKTOR” Lipno **odpowiada** wymaganiom jakości wody zawartym w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) ze względu na skład fizyko – chemiczny i mikrobiologiczny. W związku z powyższym: Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Anna Żebrowska  
Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Lipnie

-----  
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wyk. w 1 egz.  
Otrzymują:  
1. Adresat – e-doręczenie  
2.a/a – egz. nr 1  
Do wiadomości:  
1. Burmistrz Miasta Lipno - e-doręczenie