



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LIPNIE

Znak sprawy: NHŚ.9020.1.3.01.2.2024
L.dz. 1638.....

Lipno, dnia 30. KW. 2024
Egz. nr 1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Lipnie Sp. z o.o.
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 47
87 - 600 Lipno

dot. wodociągu publicznego Lipno

OCENA OKRESOWA
przydatności wody do spożycia przez ludzi

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (*j. t. Dz. U. z 2024 r. poz. 416*) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (*j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.*) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (*Dz. U. z 2017 r., poz. 2294*) w oparciu o nw. analizy wody:

Kod próbki	Data pobrania	Miejsce pobrania próbki
2917/24	22.04.2024 r.	Woda z zaworu na hali SUW Lipno, ul. Kolejowa /A + mangan, żelazo, jon amonowy/
2918/24	- ,, -	Woda z zaworu na hali SUW Lipno, Pl. 11 Listopada /A + mangan, żelazo, jon amonowy/
2919/24	- ,, -	Woda z kranu w kotłowni, Budynek PUP Lipno, ul. Okrzei 7 /A + mangan, żelazo, jon amonowy/
2920/24	- ,, -	Woda z kranu przy umywalce w WC, Biurowiec PUK Lipno, ul. Wyszyńskiego 47 /A + mangan, żelazo, jon amonowy/

A - parametry grupy A
B - parametry grupy B

W dniu 22.04.2024 r. pobrano do badań laboratoryjnych 4 próbki wody, zgodnie z harmonogramem kontroli wewnętrznej na rok 2024. Przedłożone przez gestora obiektu w dniu 30.04.2024 r. sprawozdania z badań wyżej wymienionych próbek wody nie wykazały przekroczeń norm sanitarnych.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda z Wodociągu publicznego Lipno odpowiada wymaganiam jakości wody zawartym w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) ze względu na skład mikrobiologiczny i fizykochemiczny

W związku z powyższym:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat - elektronicznie
2. a/a - egz. nr 1

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Lipno - elektronicznie

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lipnie
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
i Profilaktyki Zdrowotnej
Dorota Kolanowska

Podpis elektroniczny z weryfikacją
w dniu 2024-05-02

ważny/nieważny/brak możliwości
weryfikacji
(podpis)

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W LIPNIE
ul. Kościuszki 18/20, 87-600 Lipno
sekretariat.psse.lipno@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-lipno