



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W LIPNIE**

Znak sprawy: NHS.9020.3.1.1.01.7.2024

L.dz. 2061.....

Lipno, dnia ..... 05. CZE. 2024

Egz. nr 2

**Adresaci  
-wg rozdzielnika-**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że w dniu 23 maja 2024 r. w budynku **Szpitala Lipno Sp. z o.o., Lipno, ul. Nieszawska 6**, pobrano 5 próbek wody ciepłej do badań laboratoryjnych w kierunku obecności pałeczek *Legionella sp.* w sieci wewnętrznej wyżej wymienionego budynku (liczby *Legionella sp.* w 100 ml wody).

Na podstawie sprawozdania z badań laboratorium Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Bydgoszczy nr LLM.9051.2.149.1.2024 stwierdzono:

- Kod próbki 369/N/WM/24 (nr próbki zgodnie z protokołem pobrania nr 106/NHS/2024 – 61/LI/24), wypływ ze zbiornika ciepłej wody (węzeł piwnica) – liczba *Legionella sp.* w 100 ml wody – **nie wykryto** (temperatura wody 60,2 °C).
- Kod próbki 370/N/WM/24 (nr próbki zgodnie z protokołem pobrania nr 106/NHS/2024 – 62/LI/24), miejsce powrotu wody do podgrzewacza (węzeł piwnica) – liczba *Legionella sp.* w 100 ml wody – **10 jtk\***, niepewność [5,19], (temperatura wody 53,3 °C).
- Kod próbki 371/N/WM/24 (nr próbki zgodnie z protokołem pobrania nr 106/NHS/2024 – 63/LI/24), kran nad umywalką, łazienka dla pacjentów, ZOL I, piętro III – liczba *Legionella sp.* w 100 ml wody – **nie wykryto** (temperatura wody 59,0 °C).
- Kod próbki 372/N/WM/24 (nr próbki zgodnie z protokołem pobrania nr 106/NHS/2024 – 64/LI/24), słuchawka prysznicowa w kabinie, łazienka, sala nr 2, Oddział Wewnętrzny, piętro II – liczba *Legionella sp.* w 100 ml wody – **nie wykryto** (temperatura wody 59,9 °C).
- Kod próbki 373/N/WM/24 (nr próbki zgodnie z protokołem pobrania nr 106/NHS/2024 – 65/LI/24), słuchawka prysznicowa przy wannie, łazienka pacjentów, Oddział Paliatywny, piętro V – liczba *Legionella sp.* w 100 ml wody – **nie wykryto** (temperatura wody 53,4 °C).

\* jednostki tworzące kolonie

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 lit. A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) liczba *Legionella sp.* w 100 ml ciepłej wody nie powinna być większa niż 100 jtk.

Mając na uwadze § 3 w/w rozporządzenia woda ciepła w przedmiotowym obiekcie jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego i nie stwarza zagrożenia epidemicznego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że zgodnie z załącznikiem Nr 5 lit. B wyżej wymienionego rozporządzenia, w przedsiębiorstwach podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, badania wody ciepłej w kierunku *Legionella sp.* należy wykonywać z częstotliwością 2 razy w roku zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

Jednocześnie PPIS w Lipnie przypomina, że zgodnie z decyzją Nr 63/2023 z dnia 30 maja 2023 r. i zapisami zawartymi w załączniku Nr 5 lit. B Lp. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia, a także zatwierdzonym harmonogramem badań na rok 2024 r. kolejne badanie wody ciepłej w budynku **Szpitala Lipno Sp. z o.o., Lipno, ul. Nieszawska 6**, należy wykonać w **lipcu 2024 r.**

Wykonano w 2 egz.

Otrzymują:

1. Szpital Lipno Sp. z o.o. ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno - elektronicznie
2. Starosta Powiatu Lipnowskiego - elektronicznie
3. Burmistrz Miasta Lipno - elektronicznie
4. A/a x 2 (NHS, NEP) – egz. nr 1 i nr 2

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Lipnie

Anna Żobrowska

podpis elektroniczny zweryfikowany  
w dniu ..... 2024-06-05 .....  
ważny/nieważny/brak możliwości  
weryfikacji

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W LIPNIE  
ul. Kościuszki 18/20, 87-600 Lipno

sekretariat.psse.lipno@sanepid.gov.pl; [www.gov.pl/web/psse-lipno](http://www.gov.pl/web/psse-lipno)

Strona 1 z 1