



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LIPNIE**

Znak sprawy: NHS.9020.1.4.06.2.2024
L.dz. ...2174...

14. CZE. 2024
Lipno, dnia
Egz. nr 1

**Szpital Lipno Sp. z o. o
87 – 600 Lipno
ul. Nieszawska 6**

**O C E N A O K R E S O W A
przydatności wody do spożycia przez ludzi**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w oparciu o nw. analizy wody:

Kod próbki	Data pobrania	Miejsce pobrania próbek
W-4412-24	10.06.2024 r.	Woda podawana do sieci - kran na hali SUW Szpital Lipno Sp. z o. o., ul. Nieszawska 6 /A+ Enterokoki, Mn, Fe, chlor wolny/
W-4413-24	- „ -	Sieć – kran przy kotle, kuchnia szpitalna, Szpital Lipno Sp. z o. o., ul. Nieszawska 6 /A+ Enterokoki, Mn, Fe, chlor wolny /

A – parametry grupy A
B – parametry grupy B

W dniu 10.06.2024 r. pobrano do badań laboratoryjnych 2 próbki wody, zgodnie z harmonogramem kontroli wewnętrznej na rok 2024. Przedłożone drogą elektroniczną przez Laboratorium Badawcze ANCHEM Brodnica w dniu 13.06.2024 r. sprawozdania z badań wyżej wymienionych próbek wody nie wykazały przekroczeń norm sanitarnych.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda z Wodociągu Lokalnego Szpitala Lipno Sp. z o.o., ul. Nieszawska 6 **odpowiada** wymaganiom jakości wody zawartym w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) ze względu na skład mikrobiologiczny i fizykochemiczny.

W związku z powyższym:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – elektronicznie
2. a/a – egz. nr 1

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Lipnowskiego – elektronicznie
2. Burmistrz Miasta Lipno - elektronicznie

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lipnie
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
i Profilaktyki Azotowej
Dorota Kolanowska

Podpis elektroniczny zweryfikowany
w dniu 2024-06-14
ważny/nieważny, brak możliwości
weryfikacji
(podpis)