



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LIPNIE**

Znak sprawy: NHS.9020.3.1.1.01.6.2025
L.dz.2895.....

Lipno, dnia15. LIP. 2025
Egz. nr 1...

**Adresaci
-wg rozdzielnika-**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że 15 lipca 2025 r. wpłynęło sprawozdanie z badań wody ciepłej pobranej po działaniach naprawczych w dniu 01 lipca 2025 r. na obecność *Legionella sp.* z sieci wewnętrznej budynku **Szpitala Lipno Sp. z o. o., Lipno, ul. Nieszawska 6**. Na podstawie niżej wymienionych sprawozdań z badań przeprowadzonych przez Laboratorium Badawcze ANCHEM, ul. Korczaka 2, 87-300 Brodnica, stwierdzono:

- Sprawozdanie z badań nr 6835/2025, próbka nr W-5235-25 – węzeł piwnica, wypływ ze zbiornika ciepłej wody – liczba *Legionella sp.* w 100 ml wody – **4 jtk***, (temperatura wody **60,2 °C**, stężenie chloru wolnego **<0,05 mg/l**);
- Sprawozdanie z badań nr 6834/2025, próbka nr W-5236-25 – węzeł piwnica, miejsce powrotu wody do podgrzewacza - liczba *Legionella sp.* w 100 ml wody – **22 jtk** (temperatura wody **53,9 °C**, stężenie chloru wolnego **<0,05 mg/l**);
- Sprawozdanie z badań nr 6833/2025, próbka nr W-5237-25 – kran nad umywalką, łazienka dla pacjentów, ZOL 1 – liczba *Legionella sp.* w 100 ml wody – **0 jtk**, (temperatura wody **59,5 °C**, stężenie chloru wolnego **<0,05 mg/l**);
- Sprawozdanie z badań nr 6832/2025, próbka nr W-5238-25 – słuchawka prysznica w kabinie, łazienka, sala nr 2, Oddział Wewnętrzny – liczba *Legionella sp.* w 100 ml wody – **2 jtk**, (temperatura wody **60,0 °C**, stężenie chloru wolnego **<0,05 mg/l**);
- Sprawozdanie z badań nr 6831/2025, próbka nr W-5239-25 – słuchawka prysznicowa przy kabinie, toaleta dla chłopców, Oddział Pediatryczny – liczba *Legionella sp.* w 100 ml wody – **0 jtk**, (temperatura wody **57,8 °C**, stężenie chloru wolnego **<0,05 mg/l**);
- Sprawozdanie z badań nr 6830/2025, próbka nr W-5240-25 – słuchawka prysznicowa przy wannie, łazienka pacjentów, sala nr 9, Oddział Paliatywny – liczba *Legionella sp.* w 100 ml wody – **0 jtk**, (temperatura wody **54,8 °C**, stężenie chloru wolnego **<0,05 mg/l**).

*jtk – jednostki tworzące kolonie

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 lit. A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) liczba *Legionella sp.* w 100 ml ciepłej wody nie powinna być większa niż **100 jtk**. Mając na uwadze § 3 w/w rozporządzenia woda ciepła w przedmiotowym obiekcie jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego i nie stwarza zagrożenia epidemicznego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że zgodnie z załącznikiem Nr 5 lit. B wyżej wymienionego rozporządzenia, w przedsiębiorstwach podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, badania wody ciepłej w kierunku *Legionella sp.* należy wykonywać z częstotliwością 2 razy w roku zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Dodatkowo zgodnie z decyzją PPIS w Lipnie Nr 45/2025 z dnia 14.04.2025 r. należy wykonać kolejne badanie w 1 stałym punkcie poboru, tj. węzeł piwnica, miejsce powrotu wody do podgrzewacza – po roku (lipiec 2026). Jednocześnie PPIS w Lipnie przypomina, że miejsca poboru wody nie powinny ulegać zmianie. Sprawozdania z badań należy przedłożyć PPIS w Lipnie niezwłocznie po otrzymaniu ich z laboratorium.

Wykonano w 2 egz.

Otrzymują:

1. Szpital Lipno Sp. z o.o. ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno - elektronicznie
2. Starosta Powiatu Lipnowskiego - elektronicznie
3. Burmistrz Miasta Lipno - elektronicznie
4. A/a x 2 (NHS, NEP) – egz. nr 1 i nr 2

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie
Anna Żebrowska