



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LIPNIE**

Znak sprawy: NHS.9020.4.2.01.17.2022
L.dz. 3348.....

Lipno, dnia 04. PAŻ. 2022...
Egz. nr 1.....

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Pl. 11 – go Listopada 13A
87 – 600 Lipno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że w dniu 27.09.2022r. wpłynęło sprawozdanie z badań wody ciepłej pobranej w dniu 16.09.2022r. na obecność *Legionella sp.* z sieci wewnętrznej budynku Krytej Pływalni w Lipnie, Pl. 11 – go Listopada 13 A.

Na podstawie sprawozdania nr 2745/22 z badań przeprowadzonych przez MS LAB, Sp. z o.o., ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin stwierdzono:

- Kod próbki 3743/22 – woda z natrysku w szatni nr 1 – liczba *Legionella sp.* w 100 ml wody – **nie wykryto**, (temperatura wody 58,4 °C, stężenie chloru wolnego 0,12 mg/l),
- Kod próbki 3744/22 – woda z natrysku w szatni nr 2 – liczba *Legionella sp.* w 100 ml wody – **20 jtk*** niepewność [11-37 jtk], (temperatura wody 55,3 °C, stężenie chloru wolnego 0,11 mg/l),
- Kod próbki 3745/22 – woda z natrysku w szatni nr 3 – liczba *Legionella sp.* w 100 ml wody – **20 jtk*** niepewność [11-37 jtk], (temperatura wody 52,1 °C, stężenie chloru wolnego 0,11 mg/l)
- Kod próbki 3746/22 – woda z natrysku w szatni nr 4 – liczba *Legionella sp.* w 100 ml wody – **17 jtk*** niepewność [9-32 jtk], (temperatura wody 51,0 °C, stężenie chloru wolnego 0,12 mg/l)

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 1230) liczba *Legionella sp.* w 100ml ciepłej wody nie powinna być większa niż 100 jtk.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że zgodnie z załącznikiem Nr 3 tabela B do wyżej wymienionego rozporządzenia następne badania **należy wykonać po upływie roku od dnia poboru wyżej wymienionych próbek.**

Sprawozdania z badań należy przedłożyć PPIS w Lipnie **niezwłocznie** po otrzymaniu ich z laboratorium.

Ponadto informuje się, że postępowanie dezynfekcyjne (dezynfekcja termiczna lub chemiczna sieci wewnętrznej budynku) powinna zostać podjęta zawsze:

- w przypadku wyłączenia instalacji wodociągowej na dłużej niż 1 miesiąc;
- jeśli instalacja lub jej część została wymieniona lub zabiegi konserwacyjne mogły prowadzić do jej zanieczyszczenia;
- w instalacji wodociągowej w miejscu przebywania osób, u których wystąpiło podejrzenie lub stwierdzono zachorowanie na legionellozę.

Wyk. w 2 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – egz. nr 1
2. a/a NHS – egz. nr 2

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Lipno - elektronicznie

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie

Anna Zebrowska

Podpis elektroniczny zweryfikowany
w dniu 05. 10. 2022 r.
ważny/nieważny/brak możliwości
weryfikacji
(podpis)

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W LIPNIE
ul. Kościuszki 18/20, 87-600 Lipno
sekretariat.psse.lipno@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-lipno