



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LIPNIE

Znak sprawy: NHS.9020.1.3.01.6.2024
L.dz. 3467.....

Lipno, dnia 27. WRZ. 2024
Egz. nr 1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Lipnie Sp. z o.o.
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 47
87 - 600 Lipno

dot. wodociągu publicznego Lipno

O C E N A O K R E S O W A
przydatności wody do spożycia przez ludzi

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j. t. Dz. U. z 2024r., poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w oparciu o nw. analizy wody:

Kod próbki	Data pobrania	Miejsce pobrania próbki
72/24/108/Wo	18.09.2024 r.	Woda uzdatniona podawana do sieci – woda z zaworu na hali SUW Lipno, ul. Kolejowa /A + Enterokoki, mangan, żelazo, jon amonowy//
72/24/107/ Wo	- „ -	Woda uzdatniona podawana do sieci – woda z zaworu na hali SUW Lipno, Pl. 11-go Listopada /A + Enterokoki, mangan, żelazo, jon amonowy/
72/24/105/ Wo	- „ -	Sieć – kran umywalki w WC na parterze Urzędu Miasta w Lipnie, Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno /A + Enterokoki, mangan, żelazo, jon amonowy/
72/24/106 /Wo	- „ -	Sieć – zawór wody na zewnątrz budynku, blok mieszkalny, ul. Nieszawska 2a, 87-600 Lipno

A – parametry grupy A
B – parametry grupy B

W dniu 18.09.2024r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrano do badań laboratoryjnych próbki wody, zgodnie z harmonogramem na rok 2024. Sprawozdania z badań w/w próbek nie wykazały przekroczeń norm sanitarnych. Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda z wodociągu publicznego Lipno **odpowiada** wymaganiom jakości wody zawartym w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) ze względu na skład fizyko – chemiczny i mikrobiologiczny.

W związku z powyższym:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – elektronicznie
2. a/a NHS – egz. nr 1

Do wiadomości:

3. Burmistrz Miasta Lipno – elektronicznie

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lipnie
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
i Profilaktyki Zdrowotnej
Dorota Kolanowska

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W LIPNIE
ul. Kościuszki 18/20, 87-600 Lipno
sekretariat.psse.lipno@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-lipno

Opis elektroniczny weryfikowany
w dniu 2024-09-27
ważny/nieważny/brak możliwości
weryfikacji
(podpis)