



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LIPNIE**

Znak sprawy: NHS. 9020.1.4.03.3.2025
L.dz. 3927.....

Lipno, dnia 29. WRZ. 2025
Egz. nr 1

**Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Lipnie Sp. z o.o.
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 47
87 - 600 Lipno**

dot. wodociągu lokalnego „KONWEKTOR”

**O C E N A O K R E S O W A
przydatności wody do spożycia przez ludzi**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j. t. Dz. U. z 2024r., poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w oparciu o nw. analizy wody:

Kod próbki	Data pobrania	Miejsce pobrania próbki
84/LI/25	16.09.2025 r.	SUW Konwektor Lipno, ul. Wojska Polskiego 6 – kran woda uzdatniona ^{A + Enterokoki, mangan, żelazo}
85/LI/25	- .. -	Stacja Paliw PRD Lipno, ul. Wojska Polskiego 8 - kran w punkcie gastronomicznym ^{A + Enterokoki, mangan, żelazo}
92/25/183/Wo	23.09.2025r.	Stacja Paliw PRD Lipno, ul. Wojska Polskiego 8 - kran w punkcie gastronomicznym ^{/mętność, żelazo}

A – parametry grupy A

B – parametry grupy B

W dniu 16.09.2025r. pobrano do badań laboratoryjnych 2 próbki wody w ramach nadzoru sanitarnego zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem poboru próbek wody na rok 2025r. i stwierdzono w próbce nr 85/LI/25 przekroczenie parametrów żelaza, mętności. W dniu 26.09.2025r. wpłynęło sprawozdanie z badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej po przeprowadzonych działaniach naprawczych, które wykazały poprawę jakości wody w zakresie mętności i żelaza.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda z wodociągu lokalnego „KONWEKTOR” Lipno **odpowiada** wymaganiom jakości wody zawartym w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) ze względu na skład fizyko – chemiczny i mikrobiologiczny.

W związku z powyższym:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – elektronicznie

2. a/a NHS – egz. nr 1

Do wiadomości:

3. Burmistrz Miasta Lipno – elektronicznie

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie**
Anna Żebrowska