



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LIPNIE**

Znak sprawy: NHŚ. 9020.1.4.01.9.2022

L.dz. 3973

Lipno, dnia 25.11.2022

Egz. nr 1

**Greenyard Frozen Poland Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 12
87-600 Lipno**

dot. wodociągu lokalnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że na podstawie karty zgłaszania próbek wody kwestionowanych Sekcji Badań Fizykochemicznych Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we Włocławku z dnia 23.11.2022r. stwierdzono przekroczenie normy chemicznej w badanej próbce wody pobranej w dniu 22.11.2022r. w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu lokalnego Greenyard Frozen Poland Sp. z o. o., 87-600 Lipno, ul. Wojska Polskiego 12.

➤ Kod próbki 101/LI/22 – sieć – kran w miejscu mycia maszyn i urządzeń na hali pakowania – punkt poboru nr 4 – **mangan $60 \mu\text{g/l} \pm 10 \mu\text{g/l}$ norma $50 \mu\text{g/l}$** .

Wyżej wymieniona wartość parametru jest niezgodna z załącznikiem nr 1 część C tabela 2 Lp. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W związku z powyższym należy niezwłocznie przedłożyć zakres działań naprawczych, które zostaną podjęte przez dostawcę wody wraz z harmonogramem ich realizacji oraz wyniki badań poziomu manganu w wyżej wymienionym punkcie poboru wody, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w terminie do dnia **15.12.2022r.**

Zgodnie z § 3 ust. 3 wyżej wymienionego rozporządzenia podmioty podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania dla parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do tegoż rozporządzenia.

W przypadku dalszego utrzymywania się ponadnormatywnego poziomu manganu, zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 powyższego rozporządzenia woda z wodociągu lokalnego Greenyard Frozen Poland Sp. z o. o., 87-600 Lipno, ul. Wojska Polskiego 12 nie będzie mogła być uznana za przydatną do spożycia, ponieważ za taką uznać można wyłącznie wodę spełniającą wymagania określone w załączniku nr 1 w. w. rozporządzenia, w tym jego treści dotyczące poziomu manganu zawarte w części C, tabela 2 Lp. 5.

Wówczas zostanie wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie doprowadzenia jakości wody do aktualnie obowiązujących norm sanitarnych.

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – elektronicznie
2. a/a NHŚ – egz. nr 1

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Lipno – elektronicznie

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie

Anna Żebrowska

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W LIPNIE
ul. Kościuszki 18/20, 87-600 Lipno

sekretariat.psse.lipno@psanepid.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-lipno

Podpis elektroniczny zweryfikowany
w dniu 25.11.2022
ważny/nieważny/brak możliwości
weryfikacji

(podpis)