PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LIPNIE

Znak sprawy: NHŚ.9020.1.4.04.1.2023
L.dz. ...548.....

Lipno, dnia ...07. LUT. 2023.....
Egz. nr 1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Lipnie Sp. z o.o.
ul. K. Wyszyńskiego 47
87 - 600 Lipno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że zgodnie z przedłożonymi 27 stycznia 2023 roku (uzupełnione 3 lutego 2023 roku) sprawozdaniami z badań monitoringu substancji promieniotwórczych wody surowej pobranej 2 listopada 2022 roku z ujęcia wody **Wodociągu Lokalnego „Oczyszczalnia" Lipno** przez Laboratorium MS LAB, Sp. z o.o., ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin – kod próbki 4672/22, wykonanych przez podwykonawcę – Laboratorium Analiz Radiochemicznych i Spektrometrycznych Zakładu Higieny Radiacyjnej Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie, ul. Konwaliowa 7 (AB 1215 - sprawozdanie nr 52498/2023P) i Pracownię Dawek Indywidualnych i Środowiskowych Zakładu Kontroli Dawek i Wzorcowania Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie, ul. Konwaliowa 7 (AB 450 - sprawozdanie nr 1404/2022) stwierdzono:

- Sprawozdanie z nr 52498/2023P – **tryt (^{3}H) < 10,0 Bq/l, rad (^{226}Ra) 0,013 ± 0,002 Bq/l, rad (^{228}Ra) < 0,02 Bq/l, dawka orientacyjna <0,1 mSv/rok**
- Sprawozdanie z nr 1404/2022 – **radon (^{222}Rn) < 10 Bq/l.**

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 lit. A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) stężenie trytu (^{3}H) nie powinno być większe niż 100 Bq/l, radonu (^{222}Rn) niż 100 Bq/l i dawki orientacyjnej niż 0,10 mSv/l. Zgodnie z załącznikiem Nr 4 lit. B w. w rozporządzenia stężenie radu (^{226}Ra) nie powinno być większe niż 0,5 Bq/l, radu (^{228}Ra) niż 0,2 Bq/l.
Ponadto stwierdzone poziomy trytu (^{3}H), radu (^{226}Ra) i radu (^{228}Ra) nie przekraczają granic wykrywalności określonych w części C załącznika Nr 6 w. w rozporządzenia.

W związku z powyższym PPIS w Lipnie informuje, że zgodnie z § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) należy wykonać pomiar stężenia trytu oraz izotopów radu Ra-226 i Ra-228 z częstotliwością co 5 lat.
Zgodnie z załącznikiem Nr 4 lit. D tegoż rozporządzenia pomiar stężenia radonu należy wykonać z częstotliwością co 10 lat.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie
Anna Żebrowska

Wyk. w 1 egz.
Otrzymują:
1. Adresat – elektronicznie
2. a/a NHŚ– egz. nr 1

Do wiadomości:
1. Burmistrz Miasta Lipno – elektronicznie

odpis elektroniczny zweryfikowany
w dniu ...
ważny/nieważny/brak możliwości
weryfikacji
.....
(podpis)

RADCA PRAWNY
Jakub Cichocki