



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LIPNIE

Znak sprawy: NHS. 9020.1.4.01.2.2025
L.dz. ...653.....

17. LUT. 2025

Lipno, dnia
Egz. nr

Greenyard Frozen Poland Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 12
87-600 Lipno

dot. wodociągu lokalnego

O C E N A O K R E S O W A
przydatności wody do spożycia przez ludzi

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. poz. 416) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j. t. Dz. U. z 2024r., poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w oparciu o nw. analizy wody:

Kod próbki	Data pobrania	Miejsce pobrania próbki
6/LI/25	04.02.2025 r.	Greenyard Frozen Poland - SUW, ul. Wojska Polskiego 12 - -kran woda uzdatniona /A + Enterokoki, Fe, Mn/
7/LI/25	- //-	Greenyard Frozen Poland, ul. Wojska Polskiego 12 – kran „węzeł cieplny” pomieszczenie przy biurach /A + Enterokoki, Fe, Mn/
8/LI/25	- //-	Greenyard Frozen Poland, ul. Wojska Polskiego 12 – woda nieodpuszczona – kran w miejscu mycia maszyn i urządzeń, hala pakowania /olów, nikiel, miedź/
9/LI/25	- //-	Greenyard Frozen Poland, ul. Wojska Polskiego 12 - woda odpuszczona – kran w miejscu mycia maszyn i urządzeń, hala pakowania /B/

A – parametry grupy A
B – parametry grupy B

W dniu 04.02.2025r. pobrano do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z harmonogramem 4 próbki wody. Sprawozdania z badań nie wykazały przekroczeń norm sanitarnych. Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda z wodociągu lokalnego Greenyard Frozen Poland Sp. z o. o., 87-600 Lipno, ul. Wojska Polskiego 12, **odpowiada** wymaganiom jakości wody zawartym w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) ze względu na skład fizyko – chemiczny i mikrobiologiczny.

W związku z powyższym:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Wyk. w 2 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – elektronicznie
2. a/a NHŻ – egz. nr 1
3. a/a NHS – egz. nr 2

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Lipno – elektronicznie

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie
Anna Zebrowska