



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LIPNIE

Znak sprawy: NHŚ.9020.1.4.05.2.2025

L.dz. 413.....

Lipno, dnia 18. LUT. 2025

Egz. Nr 1.....

Adresaci
-wg rozdzielnika-

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że zgodnie z podjętymi działaniami naprawczymi i decyzją PPIS w Lipnie Nr 9/2025 z dnia 31 stycznia 2025 r. na zlecenie PPHU AGROMLECZ Sp. z o.o. ul. 3 Maja 32, 87-600 Lipno (właściciela i zarządzającego) w dniu 13 lutego 2025 r. zostały pobrane kontrolne próbki wody z Wodociągu Lokalnego PPHU AGROMLECZ Sp. z o.o. w Lipnie ze stałych punktów poboru wody.

Na podstawie przedłożonych w dniu 18 lutego 2025 r. sprawozdań z przedmiotowych badań stwierdzono:

- PPHU AGROMLECZ Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 32, 87-600 Lipno – woda z kranu na hydroforni - Nr próbki 853/25 - Escherichia coli 0 jtk* - norma 0 jtk*; Bakterie grupy coli 0 jtk* - norma 0 jtk*; Enterokoki kałowe 0 jtk* - norma 0 jtk*; Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody temp. 22 °C po 72 h – < 4 jtk*, zalecana wartość do 100 jtk* „bez nieprawidłowych zmian”;
- PPHU AGROMLECZ Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 32, 87-600 Lipno – woda z kranu nr 3 Aparatownia - Nr próbki 854/25 - Escherichia coli 0 jtk* - norma 0 jtk*; Enterokoki 0 jtk* - norma 0 jtk*; Bakterie grupy coli 0 jtk* - norma 0 jtk*; Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22 °C po 72 h – < 4 jtk*, zalecana wartość do 200 jtk* „bez nieprawidłowych zmian”;

*jtk – jednostki tworzące kolonie

Na podstawie wyżej wymienionych sprawozdań z badań wody stwierdzono, że jakość mikrobiologiczna wody odpowiada wymaganiam określonym w załączniku nr 1, część A, Tab. 1, Lp. 1, część C, Tab1, Lp. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi ze względu na skład mikrobiologiczny.

W związku z powyższym
decyzję 9/2025 z dnia 31 stycznia 2025 r.
uważam za wykonaną.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie
Anná Żebrowska

Wykonano w 3 egz

Otrzymują:

1. PPHU AGROMLECZ Sp. z o.o. w Lipnie
Ul. 3 Maja, 87-600 Lipno – egz. nr 1
Strona

2. A/a x 2 (NHŚ, NHŻ) – egz. nr 2 i nr 3

Do wiadomości:

3. Burmistrz Miasta Lipno - elektronicznie

4. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4- elektronicznie

5. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipnie- elektronicznie

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W LIPNIE
ul. Kościuszki 18/20, 87-600 Lipno

sekretariat.psse.lipno@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-lipno

Strona 1 z 1